

公 示

本项目农民工朋友：

由河北建设集团股份有限公司负责修建的国道 G102 线秦皇岛市区段改建工程 C 标段项目，已于 2022 年 12 月 9 日交工验收通车试运营，农民工工资已全部支付，且农民工工资无拖欠。现予以公示，公示期为 30 天，自 2023 年 10 月 18 日至 2023 年 11 月 17 日。

如有农民工工资未支付到位情况，请及时拨打联系电话，建设单位电话：0335-3863053、项目部电话：13582282295。

投诉举报电话：

市交通运输局电话 3292192 地址：河北大街中段 29 号

市劳动和社会保障监察支队电话 3262601，地址：建设大街 366 号。



国道 G102 线秦皇岛市区段改建工程

C 合同交工证书

交工验收时间 2022 年 11 月 30 日

合同段交工验收证书第 3-2 号

工程名称：国道 G102 线秦皇岛市区段改建工程	合同段名称及编号：C 合同段
项目法人：秦皇岛市公路建设发展中心	设计单位：秦皇岛润恒公路工程咨询设计有限公司
施工单位：河北建设集团股份有限公司	监理单位：河北保神工程咨询有限公司

本合同段主要工程量：

C 合同段位于海港区及山海关区，起止桩号为 K35+000-K47+700，其中 K35+000-K39+008 段落于 2020 年 12 月 9 日交工。本次交工段落 K39+008-K47+700 路基长 7.339km（石河大桥 730m 由 D 标段组织施工），大桥 2 座：安民寨大桥长 240m、户远寨大桥长 325m，小桥 4 座：K42+219 小桥、K42+669.5 小桥、K42+951 小桥、K44+849 小桥；涵洞共 16 道，其中箱涵 1 道、暗板涵 6 道、通道 1 道、圆管涵 5 道、钢波纹管涵 3 道，与等级路平交 2 处“燕塞湖路、角山路”。

本合同价款	原合同	42921.61 万元	实际	万元
本合同工期	原合同	24 个月	实际	40 个月

对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定：

1、工程质量评价

(1) 路基、路面工程

路基、路面密实稳定，无不均匀沉降现象，实体及外观质量等技术指标符合设计及规范要求；排水系统完善良好，涵洞结构物、砌石及网格防护工程外形尺寸准确，质量符合规范要求。

(2) 桥梁、涵洞工程

桥梁钻孔灌注桩无破损检验结果均为 I 类桩；预应力构件张拉预应力满足设计要求；各结构部位混凝土强度全部达到设计强度要求，混凝土表面平整，几何尺寸准确，无蜂窝麻面等缺陷。

(3) 质量检测资料

施工单位有完整的施工原始记录，质量自检资料和试验资料，数据真实可靠，满足技术规范有关规定，施工资料有监理单位齐全真实的签字确认。

2、合同执行情况

C 标段工程施工管理规范，承包人管理制度健全，质量保证体系完整有效。施工过程中能按照有关法律、法规、规范、规章制度及合同文件要求履行自己的义务。施工期间，能够按照业主要求保证工程施工质量，完成阶段工程计划任务，同时重视文明、规范、标准化施工和安全生产，充分体现了企业的履约能力，合同执行情况良好。

3、遗留工程

- (1) K41+980-K42+030 段右幅挖方边坡塌方处理未完成；
- (2) K39+008-K47+700 段国槐、金叶榆树木未成活部分更换未完成；
- (3) K39+008-K47+700 段挖方边坡客土喷播局部位置冲沟处理未完成；

4、结论：根据《公路工程质量鉴定办法》和《公路工程质量检验评定标准》，质量综合评定为合格，交工验收质量等级评定为合格。

同意交工验收结论，对验收过程中提出的问题将在 2023 年 4 月底处理完成。

施工单位法人代表或授权人（签字）
年 月 日

刘建峰



单位盖章

合同段监理单位法人代表或授权人（签字）
年 月 日

康春来



单位盖章

设计单位法人代表或授权人（签字）
年 月 日

刘浩



单位盖章

项目法人代表或授权人（签字）
年 月 日

刘明



单位盖章